

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleringsame erkend door het ministerie

BTW ANTWERPEN
Van der Swevestraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 230 88 65

BTW BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 78
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: ZMBR2**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**ADRES INSTALLATIE: 2200 VrooklaanGeop. Bergentien 12EIGENAAR: Michielson

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of BK: _____

Datum van het onderzoek: 12-12-2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (C.B. 4.12.2012) (F.R. art. 291) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuwa - Uitbreiding - Wijziging - Verkleping - Verzwaring - Verkoop wooneenheid; Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór nr. 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230V mm² Bescherming van de aansluiting aut. m.b.l.

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 60 mm² Alg. schakelaar: type AD3604130mA

Type van de aardelektrode: bus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; RA: B3 Ohm; RI tot 7.6 MOhm

Uitwendige Invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie schema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN ENAF NOTAS: Geen

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eindraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12-12-2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of besluidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. 4, naam + handtekening

De directeur,

